

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 5

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem:

„Mateřská škola Nová Bělá“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem zakázky: 346825

• Identifikační údaje zadavatele:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Nová Bělá, IČ: 00845451,
Zastoupen: Ing. Vladimírem Stuchlým - starostou městského obvodu
Adresa úřadu: Mitrovická 100/342, 724 00 Ostrava - Nová Bělá

• Pověřená osoba zadavatele:

PV FIN, s.r.o., IČ: 25831798
kontaktní adresa: Zelený pruh 99/1560, 140 02 Praha 4
kontaktní osoba: Jiří Pokorný
Email: jiri.pokorny@pvfin.cz
Mobilní telefon: 725 581 850

Dne 4. 6. 2013 obdržel zadavatel (pověřená osoba zadavatele) následující dotazy k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1:

V rozpočtu UT položka 136-141 potrubí pro podlahové topení potrubí je měrná jednotka m2 místo běžný metr určitě není problém to dopočítat ale podle zkušeností, tam není potrubí rezervní od rozdělovače spojky potrubí a jiné věci - dilatační pásy pomocný materiál kam to zahrnout.

Lze použít tuto metodu „přepočtu“?

136	736333114RT2	Potrubí HR PB DD 15x1,5 mm, do desky rozteč 75 mm	m2	15,80		
		viz. v.č. F02.5-04 5,1+1,8+3+2,5+3,4		15,80		
137	736333114RT8	Potrubí HR PB DD 15x1,5 mm, do desky rozteč 225 mm	m2	11,70		
		viz. v.č. F02.5-04 7,4+4,3		11,70		
138	736333114RU2	Potrubí HR PB DD 15x1,5 mm, do desky rozteč 300 mm	m2	195,70		
		viz. v.č. F02.5-04 10,9+20,5+11,2+6+12,5+10+47,1+55+6,8+5+10,7		195,70		
139	736333116RT5	Potrubí HR PB DD 18x2,0 mm, do desky rozteč 150 mm	m2	62,30		
		viz. v.č. F02.5-04 11,3+15,5+5,2+11,8+6,9+11,6		62,30		
140	736333116RT8	Potrubí HR PB DD 18x2,0 mm, do desky rozteč 225 mm	m2	234,10		
		viz. v.č. F02.5-04 60,3+53,5+59,1+61,2		234,10		
141	736333116RU2	Potrubí HR PB DD 18x2,0 mm, do desky rozteč 300 mm	m2	15,00		
		viz. v.č. F02.5-04 10+5		15,00		

Odpověď zadavatele:

Všechny tyto položky v díle „podlahového vytápění“ jsou v systému RTS. Některé položky jako potrubí a systémová deska obsahují více materiálů a jsou podle ceníku RTS přepočítané na m2.

- Konkrétně položky 736 333 ... Potrubí HR PB DD do desky obsahují:

1. trubku Gabotherm (m)
2. press-spojku (kus)
3. práci

(V těchto položkách jsou započítané i plochy přírodních potrubí z rozdělovačů)

- Stejným způsobem je to i u systémové desky (položka 736 332111) obsahují:

1. systémovou desku (m²)
2. dilatační pás+folii (m)
3. práci

Odpověď na dotazy uchazeče a dodatečné informace zasíláme v souladu s ust. § 49 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

V Praze dne 7. 6. 2013

Regi
.....117 21 .Praha 1, Nové Město
Ing. Jiří Pokorný IČ: 25831798, DIČ: CZ25831798
PV FIN, s.r.o.
jednající na základě plné moci